

Zertifikat

**Brandschutztechnisches Gutachten für
BLANCO COOK,
Modellreihe BC I-flex 1, BC I-flex 2 und BC I-flex 3,
insbesondere unter extremen Einsatzbedingungen.**

Auftraggeber:
BLANCO Professional GmbH + Co KG, Flehinger Str. 59,
75038 Oberderdingen

Die mir bisher zur brandschutztechnischen Bewertung zur Verfügung gestellten Geräte und auch die neuen Gerätetypen,

„BLANCO COOK BC I-flex 1, I-flex 2 und I-flex 3 “

der Firma BLANCO Professional GmbH + Co KG, Flehinger Straße. 59, 75038 Oberderdingen, sind ohne besondere Einschränkungen für den bestimmungsgemäßen Betrieb, auch in Bahn- und Flughafengebäuden geeignet.

Auf Grund der mir bekannten und verwendeten Bauteile, kann dieses Gerät als Gesamteinheit als

nicht brennbar oder nicht alleine brennbar

bezeichnet werden.

Von den Geräten BC I-flex 1, I-flex 2 und I-flex 3 gehen keine Gefahren aus und selbst unter extremer Brandbelastung kommt es zu keinerlei Brandausbreitungen oder Fehlfunktionen. Die verwendeten Flammenschutzfilter der Bauart A (Aerosolabscheider, flammendurchschlagsicher gemäß DIN 18869-5), absorbieren die Flammen vollständig sowie den größten Teil der entstandenen Hitze. Der Nutzer ist angehalten, das Gerät ordnungsgemäß zu betreiben und keine überhöhten Brandlasten, oder brandfördernden Stoffe zu lagern. Ausgänge und Fluchtwege müssen frei bleiben.

Die Geräte BC I-flex 1, I-flex 2 und I-flex 3 können ohne zusätzliche brandschutztechnische Sicherheitsausstattungen verwendet werden.

Gerd Göbel

Gerd Göbel
Sachverständiger

Sachverständiger im Brand-, Chemie- und Umweltschutz

Frankfurt/Main, 16.11.2019